



換気種類	面積, 長さ (cm ²), (m)	単位長さ開口面積 (cm ² /m)	開口率	数	有効面積 (cm ²)	有効面積合計 (cm ²)	天井面積 (cm ²)	有効面積合計 /天井面積	判定
給気: 軒裏換気口(長尺)	1,820	100.0	1.000	10	1820.0	1820.0	1209026.0	0.00150	≥ 0.00112 = 1/900 OK
排気: 棟換気口	210.0	-	1.000	4	840.0	840.0		0.00069	≥ 0.00063 = 1/1600 OK

1階 屋根伏図 S:1/100

PROJECT TITLE 志賀様邸新築工事	ア・ポイント企画設計 長崎県長崎市網場町493 tel 095-813-8255 fax 095-807-3962	二級建築士事務所 第(19)-20668号 二級建築士 佐野木 茂伸 長崎県知事 第6274号	DRAWING TITLE	1階 屋根伏図	SCALE 1/100	SHEET No 6
			MEMO			