


1階 屋根伏図 S:1/100



2階 屋根伏図 S:1/100

1階 小屋裏換気口判定表									
換気種類	面積, 長さ (cm ²), (m)	単位長さ開口面積 (cm ² /m)	開口率	数	有効面積 (cm ²)	有効面積合計 (cm ²)	天井面積 (cm ²)	有効面積合計 /天井面積	判定
給気:軒裏換気口(長尺)	1.820	149.1	1.000	4	1085.4	1085.4	760000.0	0.00142	≥ 0.00112 = 1/900 OK
排気:野地面換気口	106.1	-	1.000	1	106.1	526.1		0.00069	≥ 0.00063 = 1/1600 OK
排気:棟換気口	210.0	-	1.000	2	420.0				

2階 小屋裏換気口判定表									
換気種類	面積, 長さ (cm ²), (m)	単位長さ開口面積 (cm ² /m)	開口率	数	有効面積 (cm ²)	有効面積合計 (cm ²)	天井面積 (cm ²)	有効面積合計 /天井面積	判定
給気:軒裏換気口(長尺)	1.820	149.1	1.000	4	1085.4	1085.4	382000.0	0.00284	≥ 0.00112 = 1/900 OK
排気:棟換気口	210.0	-	1.000	2	420.0	420.0		0.00109	≥ 0.00063 = 1/1600 OK